



תעודת בדיקה מספר 7153212105

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מ. רוטנברג ובניו בע"מ
 מענו : ת.ד. 2006 הרצליה 46120
 תאריך ההזמנה : 2021/08/12

תאור המוצר

צמר מינרלי
 הדגם הנבדק : THERMALROCK S100 תאורו: צמר מינרלי
 יצרן : ROCKWOOL
 ארץ יצור : הודו

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2021/09/05 תנוטל: בא כח המכון
 גודל המדגם : 2
 מספר שטר מטען : 551035
 נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2021/08/06
 מספר חשבון ספק: 163744382 מיום: 2021/07/31 שם ספק : ROCKWOOL
 שם ארץ יבוא : הודו

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 105.7-סימון, 313-בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה של התקן הישראלי ת"י 751 - צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לשאר סעיפי התקן, שפורטו לעיל.
 המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2021/10/20

תאריך הדפסת מקורי

שם החותם: גנקין מיכאל
 תפקידו: מהנדס בודק
 תאריך: 2021/10/19
 שם החותם: וארום דודו
 תפקידו: ראש מדור
 תאריך: 2021/10/19
 מערכות מיגון ובטיחות אש
 מדור חלונות ומערכות מיגון. טל' 03-6465064, פקס' 03-6467611 www.sii.org.il



תעודת בדיקה מספר 7153212105

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בחקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
----------------	---------------	------------------------	------------

מספר סעיף בחקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	מתאים
313	בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו כשריפה	דרגת ההתלקחות - VI (שש)	
		דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)	
		דרגת עיוות צורה והטפטוף - 4 (ארבע)	

מסמך זה אינו היתר